

Российская Федерация  
Краснодарский край  
Абинский район  
муниципальное бюджетное  
учреждение  
дополнительного образования

## Станция юных техников

муниципального образования Абинский район  
ИНН 2323017647  
353300, п. Ахтырский, ул. Ленина, 20, тел. 8(8650)6-25-73  
от 10.07 2017 г. № 36  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_

Главному государственному  
врачу в Северском, Абинском,  
Крымском районах  
Е.А. Вечерней

Ответ на предписание № 106п-25-2017 от 12 мая 2017 года

### Выявленные нарушения

### Выполнение

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы режима работы, образовательных организаций дополнительного образования детей».

п. 4.4. в помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря отсутствует горячая и холодная вода.

п. 5.6. измеренная искусственная освещенность в кабинете мастерца на 78-117 Лк ниже требований санитарных правил (протокол испытаний № 03\02\930-949\01 Северского филиала ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»).

п. 7.1. на мебели в классах отсутствует маркировка, соответствующая ростовой группе. В классе для занятий творчеством мебель (учебные столы) не стандартные, не комплектные с ученическими стульями.

СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03  
«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

п. 11.2 конструкция столов не

В помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря установлена раковина с подводкой холодной и горячей воды.

В кабинете «Мастерица» дополнительно проведена установка осветительного прибора.  
Проведено измерение искусственной освещенности кабинета 13 июня 2017 г.

Мебель в учебных кабинетах промаркирована в соответствии с возрастной группой.  
В кабинете для занятия художественным творчеством дополнительно поставлены комплекты школьной мебели (столы, стулья).

предусматривает две отдельные поверхности: одна горизонтальная для размещения ПЭВМ с плановой регулировкой по высоте и углу наклона от 0 до 15 градусов с надежной фиксацией в оптимальном рабочем положении (12-15 градусов).

В кабинете информатика установлены столы с двумя отдельными поверхностями и стулья с подъемно-поворотным механизмом, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки.

п. 9., 11.6 стулья в классе информатики не обеспечены подъемно-поворотным механизмом, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья спинки

Директор



Л.В. Пипина